



Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comisión Conjunta de Administración
Secretaría de Gestión y Administración Financiera

- Contratación Directa Menor CCAMP N° 02/2020
- OBJETO: Reparación de los equipos existentes de Aire Acondicionado Daikin VRV 111 que abastecen el 6° piso del edificio de la Av. Paseo Colón 1333 de la C.ABA, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A.

CIRCULAR CON CONSULTA N° 01

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2020.

Por la presente, la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración de Ministerio Público de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa Menor N° 02/20, a efectos de aclarar una consulta realizada por un posible oferente:

Consulta:

¿Es posible reemplazar la limpieza de las 16 evaporadoras indicadas en pliegos mediante sistema de aspirado y sopleteado a aire comprimido o nitrógeno, utilizando el sistema de limpieza mediante hidrolavado nada más que para las condensadoras ubicadas en terraza?

Respuesta:

Atento a que la forma de limpieza propuesta en la consulta da resultados similares a lo previsto en pliego, numeral 8 subrenglón 1.9, se comunica a todos los invitados y posibles oferentes de la contratación de referencia, que podrán realizar indistintamente cualquiera de los dos procedimientos de limpieza.

Silvana Montemero
Secretaria General de
Gestión y Administración Financiera
Ministerio Público de la C.A.B.A.